



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 138/пр. \_\_\_\_\_ г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 05 » \_\_\_\_\_ апреля 20 23 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Томиловой Марией Валерьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В.Усова» (далее - МБОУ СШ № 36), ИНН 2901030460, ОГРН 1022900539078 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 18, корпус 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБОУ СШ №36 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 18, корпус 2**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).**

п.1.5. В соответствии с представленной информацией работницы МБОУ СШ №36 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: - не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (документы, подтверждающие ее прохождение не представлены) у следующих работников: Коптева Ольга Александровна (заместитель директора, дата приема на работу 06.10.2022); Воронина Ксения Алексеевна (учитель начальных классов, дата приема на работу 29.08.2022); Рыбина Елена Павловна (учитель русского языка и литературы, дата приема на работу 29.08.2022); Смирнова Екатерина Александровна (педагог-организатор, дата приема на работу 01.09.2022); Захарова Виктория Анатольевна (уборщик служебных помещений, дата приема на работу 17.08.2021); Калинин Вячеслав Алексеевич (уборщик территории, дата приема на работу 01.12.2021); Косцова Юлия Павловна (гардеробщик, дата приема на работу 14.10.2022).

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг,

посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п.2.4.2., 3.4.14. Не обеспечивается предельная наполняемость класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: - 5 «Д» класс с задержкой психического развития по списку 13 детей, при нормативе не более – 12 человек.

п.2.4.4. В кабинете №26а учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

п.2.5.2. Обнаружены дефекты поверхности пола в кабинете №3а (отверстие в линолеуме).

п.2.5.3. Обнаружены дефекты потолка в следующих помещениях: гимнастическом зале (3 этаж)(отслоение краски); кабинете №22 (отслоение краски).

Отделка стен на лестничных маршах блока начальной школы и блока старшей школы не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка на ½ стены).

п.2.8.9. На момент осмотра обнаружены неисправные источники искусственного освещения в следующих помещениях: в актовом зале (потолочный светильник 1 шт. (2 лампы.); в спортивном зале (2 этаж) (потолочный светильник 3 шт.)

п.3.4.4. В ходе осмотра установлено: учебные кабинеты для обучающихся начальной школы 1-4 классов: № 15 (3 «А» , 4 «А» класс), №16 (3 «Б», 3 «В» класс); №17 (1 «Б», 2 «В» класс); №18 (3 «Г» , 4 «Г» класс); №19 (3 «Е» класс) размещены на 4 этаже, при гигиеническом требовании размещения на 1-3 этажах.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МБОУ СШ №36 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 18, корпус 2**

1. Представить сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Коптева Ольга Александровна (заместитель директора, дата приема на работу 06.10.2022); Воронина Ксения Алексеевна (учитель начальных классов, дата приема на работу 29.08.2022); Рыбина Елена Павловна (учитель русского языка и литературы, дата приема на работу 29.08.2022); Смирнова Екатерина Александровна (педагог-организатор, дата приема на работу 01.09.2022); Захарова Виктория Анатольевна (уборщик служебных помещений, дата приема на работу 17.08.2021); Калинин Вячеслав Алексеевич (уборщик территории, дата приема на работу 01.12.2021); Косцова Юлия Павловна (гардеробщик, дата приема на работу 14.10.2022).

2. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

3. Обеспечить предельную наполняемость класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 5 «Д» класс не более – 12 человек.

4. Обеспечить дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле учебной доски, для работы с которой используется мел в кабинете № 26а.

5. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в кабинете №3а.

6. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в следящих помещениях: гимнастическом зале (3 этаж); кабинете №22.

7. Выполнить отделку стен на лестничных маршах блока начальной школы и блока старшей школы материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. Заменить перегоревшие лампы в следующих помещениях: в актовом зале; в спортивном зале.

9. Не допускать размещение учебных кабинетов для обучающихся начальной школы 1-4 классы, на 4 этаже.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 36,  
по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 18, корпус 2

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182)  
21-04-72

в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с  
уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» апреля 2024 г. с  
приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его  
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-  
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках  
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может  
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного  
обжалования.



Ведущий специалист-эксперт отдела  
надзора на транспорте и санитарной  
охраны территории Управления  
Роспотребнадзора по Архангельской  
области

М.В. Томилова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » апреля 2023.    
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

исполнитель обязанности директора МБОУ СШ № 36  
Смола Татьяна Александровна  
05.04.2023 17:00

